

**Информация МОУ «СОШ № 51» о выполнении предписаний в 2016 году**

№ п/п	Орган, выдавший предписание	Предписание	Сроки исполнения	Результат
1.	Отдел надзорной деятельности по Кировскому району города Саратова Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий	Предписание № 241/1/1 от 01.04.2015 г. 1) Провода соединительных линий системы оповещения управления эвакуацией при пожаре проложены открыто. 2) Отсутствует на объекте исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты	01.08.2016 г.          01.08.2016 г.	Замечание устранено          Замечание устранено
2.	Антитеррористическая комиссия администрации муниципального образования «Город Саратов»	АКТ комиссионного обследования состояния АТЗ от 11.12.2015. 1. Необходимо принять меры к замене существующих камер видеонаблюдения	01.06.2016 г.	Замечание устранено

Директор

Паршина С.Я.