



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г.Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ
САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 683/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

«Средняя общеобразовательная школа № 51»

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – главного (заместителя) главного государственного

инспектора города Саратова по пожарному надзору № 683
(наименование органа ГПН)

от « 10 » августа 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 20 » августа 2021 г. по 16 ч 00 мин. « 2 » сентября 2021 г.

проведена плановая выездная (документарная) проверка соблюдения требований пожарной безопасности

Государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Бондусь Алёной Валерьевной, государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Панчихиным Алексеем Алексеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 51», расположенным по адресу: г. Саратов, ул. Артиллерийская 27
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *директором МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №51» Паршиной С.Я.*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	<p>Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, либо ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки</p>	<p>п.71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	01.07.2022	
2	<p>На объекте защиты двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, не обеспечены в полном объеме уплотнениями в притворах</p>	<p>ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	01.07.2022	
3	<p>На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	01.07.2022	
4	<p>Дверь складского помещения спортзала (в соответствии с техническим паспортом Литер А 2 этаж, помещение №22, кабинет) выполнена не противопожарной с требуемым пределом огнестойкости</p>	<p>п.1. ч. 2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2, п.5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение</p>	01.07.2022	

		распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Государственный инспектор
города Саратова по пожарному надзору
Бондусь Алена Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«02» сентября 2021 г.



(подпись)

М.Л.П.

Государственный инспектор
города Саратова по пожарному надзору
Панчехин Алексей Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«02» сентября 2021 г.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил (а):



«02» сентября 2021 г.

Директор МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №51»
Паршина Светлана Ярославовна
(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)